



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 30 июля 2024 года № 338

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
с. Покровка, с. Осиновка, с. Труевая Маза Вольского района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 30 мая 2024 года № 64.01.04.000.Т.000385.05.24 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Покровка, с. Осиновка, с. Труевая Маза Вольского района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Вольского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру – в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области – в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра

А.Н. Мышев

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Реестре нормативных правовых актов
исполнительных органов Саратовской области
31 июля 2024 г.
Регистрационный № 07-2024-1-1141

**Границы зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Покровка,
с. Осиновка, с. Труевая Маза Вольского района Саратовской области,
скважина № 1 с. Покровка– 52°20'15,1775"СШ, 47°16'18,3779"ВД
скважина № 2 с. Покровка– 52°20'6,0625"СШ, 47°16'26,1899"ВД
каптаж родника № 1 с. Осиновка– 52°23'26,1035"СШ, 47°21'52,3139"ВД
каптаж родника № 1 с. Труева Маза– 52°19'12,3215"СШ, 47°23'54,9589"ВД**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):
 - для скважины № 1 с. Покровка определены на расстоянии 10 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для скважины № 2 с. Покровка определены на расстоянии 10 м в северном и западном направлениях, 11 м в восточном направлении, 8 м в южном направлении от устья скважины;
 - для каптажа родника № 1 с. Осиновка определены на расстоянии 7 м во всех направлениях от крайних стен каптажной камеры;
 - для каптажа родника № 1 в с. Труевая Маза определены на расстоянии 7 в северо-восточном направлении и 4 м в юго-восточном, юго-западном, северо-западном направлениях от крайних стен каптажной камеры;
2. Границы второго пояса ЗСО:
 - для скважины № 1 с. Покровка определены на расстоянии 24,7 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для скважины № 2 с. Покровка определены на расстоянии 24,7 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для каптажа родника № 1 с. Осиновка определены на расстоянии 11,5 м во всех направлениях от центра каптажной камеры;
 - для каптажа родника № 1 в с. Труевая Маза 28,2 м во всех направлениях от центра каптажной камеры;
3. Границы третьего пояса ЗСО:
 - для скважины № 1 с. Покровка определены на расстоянии 236,4 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для скважины № 2 с. Покровка определены на расстоянии 236,4 м во всех направлениях от устья скважины;
 - для каптажа родника № 1 с. Осиновка определены на расстоянии 110,0 м во всех направлениях от центра каптажной камеры;
 - для каптажа родника № 1 в с. Труевая Маза определены на расстоянии 269,5 м во всех направлениях от центра каптажной камеры.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземных источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Покровка,
с. Осиновка, с. Труевая Маза Вольского района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:
 - а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,
 - б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.
 - в) запрещается:
 - посадка высокоствольных деревьев;
 - все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
 - размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
 - прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;
 - применение ядохимикатов и удобрений.
2. На территории второго пояса ЗСО:
 - а) надлежит выполнять следующие мероприятия:
 - благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;
 - тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;
 - б) запрещается:
 - загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;
 - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
 - применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.